



Originalbetriebsanleitung Hauswasserautomat

OSNA-Pumpen GmbH
Brückenstraße 3
D-49090 Osnabrück
Telefon: +49 541 1211 - 0
Telefax: +49 541 1211 - 220
Internet: <http://www.osna.de>
E-Mail: info@osna.de

Rev.22-12



Inhalt

1	ALLGEMEINES	4
1.1	Hinweise zur Betriebsanleitung	4
1.2	Zielgruppen	4
1.3	Mitgeltende Dokumente	4
1.4	Warnhinweise und Symbole	5
1.5	Urheberrechte / Änderungen	5
2	SICHERHEIT	6
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
2.2.1	Produktsicherheit	7
2.2.2	Pflichten des Betreibers	7
2.2.3	Pflichten des Personals	8
2.3	Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise	9
2.4	Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung	9
2.5	Unzulässige Betriebsweisen	9
2.6	Spezielle Gefahren	9
2.6.1	Explosionsgefährdeter Bereich	9
2.6.2	Gefährliche Fördermedien	9
2.6.3	Geräuschemission	9
3	AUFBAU UND FUNKTION	10
3.1	Kennzeichnung	10
3.2	Lieferumfang Hauswasserautomat	10
4	TRANSPORT UND ZWISCHENLAGERUNG	12
4.1	Transport	12
4.1.1	Auspacken und Lieferzustand prüfen	12
4.1.2	Anheben	12
4.2	Zwischenlagerung	12
4.3	Lagern	12
4.4	Entsorgen	13
5	AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE	14
5.1	Wirkungsweise	14
5.2	Funktion- und Bedienelemente	14
5.3	Technische Daten	15
6	AUFSTELLUNG UND EINBAU	18
6.1	Aufstellung vorbereiten	18
6.1.1	Umgebungsbedingungen prüfen	18

6.1.2	Aufstellort vorbereiten	18
6.1.3	Fundament und Untergrund vorbereiten	18
6.2	Aufstellung	18
6.2.1	Aufstellung des Hauswasserautomaten	18
6.2.2	Elektrischer Anschluss	19
6.2.3	Wasseranschluss	20
6.3	Einbau	21
6.3.1	Einbau Keilriemen	21
6.3.2	Riemenschutz	22
6.3.3	Einbau Schnüffelventil	23
7	INBETRIEBNAHME / AUßERBETRIEBNAHME	24
7.1	Inbetriebnahme vorbereiten	24
7.1.1	Automatenausführung feststellen	24
7.1.2	Antriebsgehäuse der Pumpe mit Öl füllen	24
7.2	Inbetriebnahme	25
7.2.1	Anfüllen der Pumpe	25
7.2.2	Druckschalter einstellen	26
7.2.3	Drehrichtungskontrolle	26
7.2.4	Anfahren des Hauswasserautomaten	26
7.3	Außer Betrieb nehmen	29
7.3.1	Pumpe entleeren und Frostsicherung	30
7.3.2	Kessel entleeren (Automat)	31
7.4	Wiederinbetriebnahme	31
8	WARTUNG UND INSTANDHALTUNG	32
8.1	Instandhaltung	32
8.1.1	Ölstand	32
8.1.2	Keilriemen	33
8.1.3	Luftergänzung	33
8.1.4	Stopfbuchse	34
8.2	Wartungsdienst	35
8.2.1	Ölwechsel	35
8.2.2	Pumpe zum Hersteller senden	35
8.3	Sicherheitsventil	36
9	STÖRUNGEN, URSACHEN, BESEITIGUNG	38
10	ANHANG	40
10.1	Service, Ersatzteile, Zubehör	40
10.2	Einzelteile Kolbenpumpen	41
10.3	Einzelteile Hauswasserautomat	45
10.4	Motoraufbau	47

10.5	Konformitätserklärung gem. EG-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang IIA.....	48
10.6	Unbedenklichkeitserklärung	49

Liste der Tabellen

Tabelle 1: Zielgruppen und ihre Aufgaben	4
Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente und Zweck	4
Tabelle 3: Warnhinweise und Folgen bei Nichtbeachtung	5
Tabelle 4: Symbole und Bedeutung	5
Tabelle 5: Anlaufmomente.....	11
Tabelle 6: Technische Daten HWA L	16
Tabelle 7: Technische Daten HWA LG	17
Tabelle 8: Einstellwerte Druckschalter	26
Tabelle 9: Maßnahmen bei Betriebsunterbrechung	29
Tabelle 10: Maßnahmen in Abhängigkeit vom Verhalten des Fördermediums	29
Tabelle 11: Maßnahmen bei längeren Stillstandzeiten	31
Tabelle 12: Maßnahmen für Rücksendung	35
Tabelle 13: Auswahl SIOS-Ventile	37
Tabelle 14: Störungsursachen.....	39
Tabelle 15: Teileliste Kolbenpumpe L	42
Tabelle 16: Teileliste Kolbenpumpe LG 100-400	44
Tabelle 17: Teileliste Hauswasserautomat.....	46
Tabelle 18: Teileliste Motoraufbau	47

Liste der Abbildungen

Abbildung 1: Typenschlüssel.....	10
Abbildung 2: Lieferumfang Hauswasserautomat.....	10
Abbildung 3: Funktionselemente 1	14
Abbildung 4: Funktionselemente 2	14
Abbildung 5: Maße in der Vorderansicht	15
Abbildung 6: Maße in der Seitenansicht.....	15
Abbildung 7: Aufbau des Hauswasserautomaten	15
Abbildung 8: Aufstellraum Seitenansicht.....	19
Abbildung 9: Aufstellraum Vorderansicht	19
Abbildung 10: Motorschutzschalter	19
Abbildung 11: Wasseranschluss	20
Abbildung 12: Aufstellung mit Druckbehälter	21
Abbildung 13: Keilriemen spannen.....	21
Abbildung 14: Riemenschutz.....	22
Abbildung 15: Schnüffelventil	23
Abbildung 16: Antriebsgehäuse der Kolbenpumpe L.....	24
Abbildung 17: Antriebsgehäuse der Kolbenpumpe LG	25
Abbildung 18: Wasserseite	25
Abbildung 19: Druckschalter.....	26
Abbildung 20: Anfahren des Hauswasserautomaten	28
Abbildung 21: Pumpe entleeren	30
Abbildung 22: Automat entleeren	31
Abbildung 23: Ölstand	32
Abbildung 24: Keilriemenschutz	33
Abbildung 25: Luftpolsterergänzung.....	33
Abbildung 26: Stopfbuchse.....	34
Abbildung 27: Ölwechsel	35
Abbildung 28: Sicherheitsventil	36
Abbildung 29: Explosionszeichnung der Kolbenpumpe L.....	41
Abbildung 30: Explosionszeichnung der Kolbenpumpe LG 100-400.....	43
Abbildung 31: Explosionszeichnung des Hauswasserautomaten.....	45
Abbildung 32: Explosionszeichnung Motoraufbau	47

1 Allgemeines

1.1 Hinweise zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Fachpersonal sowie dem zuständigen Bediener / Betreiber zu lesen. Sie muss ständig am Einsatzort der Anlage verfügbar sein.

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten. Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung ergeben, wird keine Haftung übernommen.



Bei Inbetriebnahme und allen Wartungsarbeiten Kapitel 2 Sicherheitshinweise besonders beachten.

In Kapitel 2 werden auch die verwendeten Symbole erklärt. Nur mit Kenntnis dieser Betriebsanleitung können Fehler vermieden und ein störungsfreier und sicherer Betrieb gewährleistet werden.

Die Betriebsvorschrift berücksichtigt nicht die ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, für deren Einhaltung - auch seitens des hinzugezogenen Montagepersonals - der Betreiber verantwortlich ist.

Diese Anleitung

- ist Teil der Pumpe
- ist gültig für alle genannten Baureihen
- beschreibt den sicheren und sachgemäßen Einsatz in allen Betriebsphasen

1.2 Zielgruppen

Zielgruppe	Aufgabe
Betreiber	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Diese Anleitung am Einsatzort der Anlage verfügbar halten, auch für spätere Verwendung. ▶ Mitarbeiter zum Lesen und Beachten dieser Anleitung und der mitgeltenden Dokumente anhalten, insbesondere der Sicherheits- und Warnhinweise. ▶ Zusätzliche anlagenbezogene Bestimmungen und Vorschriften beachten.
Fachpersonal, Monteur	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Diese Anleitung und die mitgeltenden Dokumente lesen, beachten und befolgen, insbesondere der Sicherheits- und Warnhinweise.

Tabelle 1: Zielgruppen und ihre Aufgaben

1.3 Mitgeltende Dokumente

Dokument	Zweck
Aufstellzeichnung	Aufstellmaße, Anschlussmaße usw.
Ersatzteilliste	Ersatzteilbestellung
Unbedenklichkeitsbescheinigung	Rücksendung der Pumpe
Konformitätserklärung	Normenkonformität, Inhalt der Konformitätserklärung

Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente und Zweck

1.4 Warnhinweise und Symbole

Warnhinweis	Gefahrenstufe	Folgen bei Nichtbeachtung
 GEFAHR	unmittelbar drohende Gefahr	Tod, schwere Körperverletzung
 WARNUNG	mögliche drohende Gefahr	Tod, schwere Körperverletzung
 VORSICHT	mögliche gefährliche Situation	Leichte Körperverletzung
HINWEIS	mögliche gefährliche Situation	Sachschaden

Tabelle 3: Warnhinweise und Folgen bei Nichtbeachtung



Symbol	Bedeutung
	Sicherheitszeichen ▶ Alle Maßnahmen befolgen, die mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet sind, um Verletzungen oder Tod zu vermeiden.
▶	Handlungsanleitung
1. , 2. , ...	Handlungsanleitung mit mehreren Schritten
✓	Voraussetzung
→	Querverweis
	Information, Hinweis

Tabelle 4: Symbole und Bedeutung

1.5 Urheberrechte / Änderungen

Das geistige Eigentum und alle Urheberrechte an diesen technischen Unterlagen verbleiben ausschließlich bei der OSNA-Pumpen GmbH. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung bleiben vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktionelle Änderungen sind ausschließlich der OSNA-Pumpen GmbH vorbehalten.

Jeder Missbrauch ist strafbar und verpflichtet zu Schadensersatz.

Die OSNA-GmbH behält sich das Recht vor den Inhalt dieser Unterlagen unangekündigt zu ändern.

2 Sicherheit



Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Gesamtdokumentation.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Pumpe ausschließlich zur Förderung der vereinbarten Fördermedien verwenden.
- Betriebsgrenzen einhalten.
- Das Wasser darf keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten, die die Pumpenwerkstoffe angreifen. Bei anderen Medien ist Rückfrage erforderlich.
- Sicherstellen, dass Pumpe nur mit Fördermedium in Betrieb genommen und nicht ohne Fördermedium betrieben wird.
- Saugseitige Armatur vollständig öffnen und nicht zur Regelung des Förderstroms verwenden.
- Pumpe nicht gegen die geschlossene druckseitige Armatur betreiben.
- Motorschäden vermeiden: Anzahl der zulässigen Motoreinschaltungen pro Stunde beachten (→ Herstellerangaben).
- Jede andere Verwendung mit dem Hersteller abstimmen.
- Die Temperatur des Fördermediums darf 40 °C nicht überschreiten.

Vermeidung von naheliegender Missbrauch (Beispiele)

- Einsatzgrenzen der Pumpe bezüglich Temperatur, Druck, Förderstrom und Drehzahl beachten.

Die Haupteinsatzgebiete sind:

- Wasserversorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern
- Wasserversorgung für gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe
- Beregnung und Bewässerung von Gärten und anderen Nutzflächen

Die Pumpe ist nach einmaligem Anfüllen mit Wasser selbstansaugend.

Ohne Wasser darf die Pumpe nicht betrieben werden. Sie läuft trocken und kann hierdurch beschädigt werden.

Es muss sichergestellt sein, dass sich das Fußventil immer im Wasser befindet.



Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet OSNA nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Betreiber.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Folgende Bestimmungen vor Ausführung sämtlicher Tätigkeiten beachten.

2.2.1 Produktsicherheit

Die Pumpe ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch sind bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Pumpe und anderer Sachwerte möglich.

- Pumpe nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Anleitung betreiben.
- Diese Anleitung und alle mitgeltenden Dokumente vollständig und lesbar halten und dem Personal jederzeit zugänglich aufbewahren.
- Jede Arbeitsweise unterlassen, die das Personal oder unbeteiligte Dritte gefährdet.
- Bei sicherheitsrelevanter Störung Pumpe sofort stillsetzen und Störung durch zuständige Person beseitigen lassen.
- Ergänzend zur Gesamtdokumentation die gesetzlichen oder sonstigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die geltenden Normen und Richtlinien des jeweiligen Betreiberlandes einhalten.
- Technische Aufkleber nicht entfernen.

2.2.2 Pflichten des Betreibers

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung erwähnten Sicherheitsbestimmungen, die Vorschriften zur Arbeitssicherheit und alle weiteren internen Sicherheitsbestimmungen des Betreibers müssen beachtet werden.

- Pumpe nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Anleitung betreiben.
- Einhaltung und Überwachung sicherstellen:
 - bestimmungsgemäße Verwendung
 - gesetzliche oder sonstige Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften
 - Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit gefährlichen Stoffen
- Schutzausrüstung zur Verfügung stellen.
- Berührungsschutz während des Betriebs nicht entfernen.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).
- Bei allen Montage- und Wartungsarbeiten Motor spannungsfrei schalten und verriegeln.
- Arbeiten an der Anlage nur im Stillstand durchführen.

Personalqualifikation

Der Anlagenbetreiber muss sicherstellen, dass mit Tätigkeiten an der Pumpe beauftragtes Personal vor Arbeitsbeginn diese Anleitung und alle mitgeltenden Dokumente gelesen und verstanden hat, insbesondere Sicherheits-, Wartungs- und Instandsetzungsinformationen.

Jegliche Art von Arbeiten an der Maschine darf nur an der vollständig außer Betrieb genommenen Maschine erfolgen. Nach den Arbeiten sind alle Sicherheitsvorrichtungen wieder zu montieren und in Funktion zu setzen.

Bevor die Maschine wieder in Betrieb genommen wird, müssen alle notwendigen Schritte zur Inbetriebnahme durchgeführt worden sein.

- Verantwortungen, Zuständigkeiten und Überwachung des Personals regeln.
- Alle Arbeiten nur von technischem Fachpersonal durchführen lassen:
 - Montage-, Instandsetzungs-, Wartungsarbeiten
 - Arbeiten an der Elektrik
- Zu schulendes Personal nur unter Aufsicht von technischem Fachpersonal Arbeiten an der Pumpe durchführen lassen.

Sicherheitseinrichtungen

- Folgende Sicherheitseinrichtungen vorsehen und deren Funktion sicherstellen:
 - für sich bewegende Teile: bauseitiger Berührungsschutz der Pumpe
 - bei möglicher elektrostatischer Aufladung: entsprechende Erdung vorsehen

Gewährleistung

- Während der Gewährleistung vor Umbau-, Instandsetzungsarbeiten oder Veränderungen die Zustimmung des Herstellers einholen.
- Ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller genehmigte Teile verwenden.

2.2.3 Pflichten des Personals

- Hinweise auf der Pumpe beachten und lesbar halten, z. B. Drehrichtungspfeil, Kennzeichnung für Fluidanschlüsse.
- Berührungsschutz für sich bewegende Teile während des Betriebs nicht entfernen.
- Wenn notwendig, Schutzausrüstung verwenden.
- Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand ausführen.
- Bei allen Montage- und Wartungsarbeiten Motor spannungsfrei schalten und verriegeln.
- Nach allen Arbeiten an der Pumpe die Sicherheitseinrichtungen wieder vorschriftsmäßig montieren.

2.3 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

- Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Anlage zur Folge haben.
- Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.
- Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:
 - Versagen wichtiger Funktionen der Anlage
 - Gefährdungen von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

2.4 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilerstellung

Umbau oder Veränderungen der Anlage sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile schließt die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aus.

2.5 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Anlage ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Betriebsanleitung gewährleistet (→2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung, S. 6).

Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

2.6 Spezielle Gefahren

2.6.1 Explosionsgefährdeter Bereich

- Die Pumpe darf nicht im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden.

2.6.2 Gefährliche Fördermedien

- Beim Umgang mit gefährlichen Fördermedien (z. B. giftig, gesundheitsgefährdend) Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit gefährlichen Stoffen beachten.
- Bei allen Arbeiten an der Pumpe Schutzausrüstung verwenden.

2.6.3 Geräuschemission

Der maximale Dauerschalldruckpegel eines einwandfrei montierten und in Betrieb genommenen Hauswasserautomaten beträgt 70 dB(A).

3 Aufbau und Funktion

3.1 Kennzeichnung

Die Betriebsanleitung gilt für die Baureihen Hauswasserautomaten L 10 bis L 25 und LG 100 bis 200, Größen I bis IV.

Typenschlüssel:




Abbildung 1: Typenschlüssel

3.2 Lieferumfang Hauswasserautomat

Der Hauswasserautomat kann vom Kunden:

- vormontiert bestellt werden, d.h. die Lieferung erfolgt ohne Motor, Zubehör liegt lose bei. Der Motor wird vom Kunden aufgebaut.
- fertig montiert bestellt werden, d.h. der Hauswasserautomat ist ab Werk mit Motor fertig montiert.




Abbildung 2: Lieferumfang Hauswasserautomat

Legende:

- 1 Pumpe
- 2 Zubehör (beinhaltet Pos. 3, 4, 5, 6, 7, 9 und 10, in Komplettausführung fertig montiert)
- 3 Keilriemen
- 4 Riemenschutz mit Halterung und Befestigungssatz
- 5 Keilriemenscheibe für Motorwelle mit Sicherungsschraube
- 6 Motor mit Motorbefestigungssatz
- 7 Schnüffelventil
- 8 Kessel (Druckbehälter) komplett mit Druckleitung, Druckschalter, Druckmessgerät und Wasserstandsarmatur
- 9 Ölpeilstab
- 10 Montage- und Betriebsanleitung

Der Lieferumfang entspricht dem in Auftrag gegebenen Umfang. Nach Erhalt sofort auf Vollständigkeit prüfen. Schäden durch Transport sofort der Lieferfirma melden. Im Übrigen

verweisen wir auf unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Werden andere Motorfabrikate eingesetzt, sollten die Motoren folgende Antriebsmomente als Vielfaches des Nennmomentes aufweisen.

Motorleistung	Anlaufmomentenverhältnis	
	M_a / M_n	M_n [Nm]
0,25	1,9	1,7
0,37	1,9	2,5
0,55	1,7	3,7
0,75	1,6	5,0

Tabelle 5: Anlaufmomente

M_a = Anlaufmoment

M_n = Nennmoment


kW = Kilowatt

Nm = Newtonmeter

Liste gültig für Drehstrommotoren. Anlaufmomente für Wechselstrommotoren auf Anfrage.

4 Transport und Zwischenlagerung

4.1 Transport

 Gewichtsangaben (→ Mitgeltende Dokumente)

HINWEIS

Die Hauswasserautomaten sind mit Sorgfalt zu transportieren und zu sichern, damit keine Beschädigungen auftreten.

- ▶ Das Hinlegen auf eine der Keilriemenscheiben muss unbedingt vermieden werden.
-

4.1.1 Auspacken und Lieferzustand prüfen

1. Lieferung nach Erhalt auf Vollständigkeit prüfen.
2. Hauswasserautomat beim Empfang auspacken und auf Transportschäden prüfen.
3. Transportschäden sofort der Lieferfirma melden.
4. Verpackungsmaterial gemäß örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

4.1.2 Anheben



Tod oder Quetschen von Gliedmaßen durch herabfallendes Transportgut!

- ▶ Hebezeug wählen entsprechend dem zu transportierenden Gesamtgewicht.

- ▶ Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.
-

4.2 Zwischenlagerung

Eine Zwischenlagerung muss so erfolgen, dass der Hauswasserautomat hierbei keinen Witterungseinflüssen längere Zeit direkt ausgesetzt wird. Wird der Hauswasserautomat für eine längere Zeitdauer (ca. 2 bis 3 Monate) außer Betrieb genommen, muss er vollständig entleert werden. (→ 7.3 Außer Betrieb nehmen, S. 29)

4.3 Lagern

HINWEIS


Sachschaden durch unsachgemäße Lagerung!

- ▶ Hauswasserautomat ordnungsgemäß lagern.
-

1. Alle Öffnungen mit Blindflanschen, Blindstopfen oder Kunststoffdeckeln verschließen.
2. Sicherstellen, dass der Lagerraum folgende Bedingungen erfüllt:
 - trocken
 - frostfrei
 - erschütterungsfrei
3. Kolbenstange der Pumpe einmal monatlich bewegen.

3. Bei Einlagerungszeit über 6 Monate:
 - Alle Elastomere (Runddichtringe, Wellendichtringe, Flachdichtungen und Stopfbuchspackungen) auf Formelastizität prüfen und wenn nötig ersetzen.

4.4 Entsorgen

 Kunststoffteile können durch giftige oder radioaktive Fördermedien so kontaminiert werden, dass eine Reinigung nicht ausreichend ist.

HINWEIS

Lagerschaden durch hohen Wasserdruck oder Spritzwasser!

- ▶ Lagerbereiche der Pumpe nicht mit Wasserstrahl oder Dampfstrahler reinigen.

HINWEIS

Dichtungsschaden durch falsche Reinigungsmittel!

- ▶ Sicherstellen, dass das Reinigungsmittel nicht die Dichtungen angreift.

1. Reinigungsmittel entsprechend Einsatzbereich wählen.
2. Konservierungsmittel gemäß örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.



WARNUNG

Vergiftungsgefahr und Umweltschäden durch Fördermedium!

- ▶ Bei allen Arbeiten an dem Hauswasserautomaten Schutzausrüstung verwenden.
- ▶ Vor Entsorgen des Hauswasserautomaten:
 - Öl auffangen und gemäß örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.
 - Rückstände vom Fördermedium im Hauswasserautomaten neutralisieren.
- ▶ Hauswasserautomaten gemäß örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

5 Aufbau und Wirkungsweise

5.1 Wirkungsweise

Die OSNA-Kolbenpumpe ist eine zweifachwirkende, selbstansaugende Kolbenpumpe, die sich durch ruhigen Lauf, lange Lebensdauer und gutes Ansaugverhalten bewährt hat.

Der OSNA-Hauswasserautomat ist eine Kombination von OSNA-Kolbenpumpe und Druckkessel für die Hauswasserversorgung.




Abbildung 4: Funktionselemente 2

5.2 Funktion- und Bedienelemente




Abbildung 3: Funktionselemente 1

Legende

- 1 Kolbenpumpe
- 2 Motor (bei Anlieferung nicht aufgebaut)
- 3 Sicherheitsventil (SIOS-Ventil, TÜV-geprüft)
- 4 Schnüffelventil
- 5 Druckmessgerät
- 6 Wasserstandsanzeige
- 7 Druckbehälter
- 8 Druckschalter
- 9 Ölablassschraube
- 10 Ölpeilstab
- 11 Druckanschlusstutzen
- 12 Riemenschutz
- 13 Saugstutzen
- 14 Druckleitung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 15 Absperrarmaturen (nicht im Lieferumfang enthalten)

5.3 Technische Daten




Abbildung 5: Maße in der Vorderansicht




Abbildung 6: Maße in der Seitenansicht




Abbildung 7: Aufbau des Hauswasserautomaten

Legende:

- 1 Verbraucher
- 2 Absperrarmatur mit Wasserablass
- 3 Druckleitung
- 4 Ablauf Leckagewasser
- 5 Saugleitung (Mindestsaughöhe 2 m bzw. -0,2 bar)
- 6 Fußventil

Die aufgeführten Positionen gehören nicht zum Lieferumfang des Hauswasserautomaten.

i Zur Ermittlung der richtigen Spalte muss die Pumpen-Type am Typenschild überprüft und abgelesen werden.

Automatengröße Pumpen-Type		Automat I L 10	Automat II L 15	Automat III L 20	Automat IV L 25	
Fördermenge	Liter/Std	1000	1500	2000	2500	
Kesselinhalt	Liter	150	150	150/200	150/200	
Pumpendruck	bar	4/6	4/6	6/4	6/4	
Motorstärke, Leistung *	kW	0,25 (0,37)	0,37 (0,55)	0,55 (0,37)	0,75 (0,55)	
Motordrehzahl	1/min	1450	1450	1450	1450	
Rohranschlüsse Pumpe Saug + Druck	Zoll	1	1	1 ¼	1 ¼	
Rohranschluss Kessel Druck	Zoll	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	
Zylinder - ø	mm	45	45	55	55	
Elektrischer Anschluss	Volt	220/380	220/380	220/380	220/380	
Maßangaben	a	mm	520	520	520	520
	b	mm	1050	1050	1050	1050
	c	mm	750	750	755/830	755/830
	d	mm	11,5	11,5	11,5/14	11,5/14
	e	mm	320	320	320/420	320/420
	f	mm	915	915	950/1025	950/1025
	h	mm	45	45	45	45
	K	mm	235	235	235	235
Saughöhe min ¹⁾	m (Vakuum)	2	2	2	2	
Saughöhe max ¹⁾	m (Vakuum)	8	8	8	8	
Gesamtförderhöhe ²⁾ (4/6 bar)	m	40/60	40/60	40/60	40/60	

* Motorleistung für Wechselstrommotoren auf Anfrage

1) Ohne Rohrleitungsverluste

2) Die Gesamtförderhöhe setzt sich aus Saughöhe, geodätischer Förderhöhe und Reibungsverlusten zusammen

Tabelle 6: Technische Daten HWA L

Automatengröße Pumpen-Type		Automat V LG 100	Automat VI LG 200
Fördermenge	Liter/Std	1500	2500
Kesselinhalt	Liter	150/200	150/200
Pumpendruck	bar	4/6	4/6
Motorstärke, Leistung *	kW	0,37 (0,55)	0,55 (0,75)
Motordrehzahl	1/min	1450	1450
Rohranschlüsse Pumpe Saug + Druck	Zoll	1	1 1/4
Rohranschluss Kessel Druck	Zoll	1	1 1/4
Zylinder - ø	mm	55	75
Elektrischer Anschluss	Volt	220/380	220/380
Maßangaben	a	mm	520
	b	mm	1050
	c	mm	755/830
	d	mm	11,5/14
	e	mm	320/420
	f	mm	950/1025
	h	mm	45
	K	mm	235
Saughöhe min ¹⁾	m (Vakuum)	2	2
Saughöhe max ¹⁾	m (Vakuum)	8	8
Gesamtförderhöhe ²⁾ (4/6 bar)	m	40/60	40/60

* Motorleistung für Wechselstrommotoren auf Anfrage

1) Ohne Rohrleitungsverluste

2) Die Gesamtförderhöhe setzt sich aus Saughöhe, geodätischer Förderhöhe und Reibungsverlusten zusammen

Tabelle 7: Technische Daten HWA LG

6 Aufstellung und Einbau

HINWEIS

Sachschaden durch Verunreinigungen!

- ▶ Abdeckungen, Transport- und Verschlussdeckel erst unmittelbar vor Anschluss der Rohrleitungen an die Pumpe und den Kessel entfernen.
-

6.1 Aufstellung vorbereiten

6.1.1 Umgebungsbedingungen prüfen

1. Erforderliche Umgebungsbedingungen sicherstellen (→ 6.2 Aufstellung, S. 18).
2. Aufstellhöhe > 1000 m über NN mit dem Hersteller abstimmen.

6.1.2 Aufstellort vorbereiten

- ▶ Sicherstellen, dass der Aufstellort folgende Bedingungen erfüllt:
 - Hauswasserautomat von allen Seiten frei zugänglich
 - genügend Raum für Ein-/Ausbau der Rohrleitungen sowie Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, insbesondere für Aus-/Einbau der Pumpe und des Motors
 - keine Einwirkung von Fremdschwingungen auf die Pumpe (Lagerschäden)
 - Frostschutz

6.1.3 Fundament und Untergrund vorbereiten

- ▶ Sicherstellen, dass Fundament und Untergrund folgende Bedingungen erfüllen:
 - eben
 - sauber (keine Öle, Stäube und sonstige Verunreinigungen)
 - Fundament kann Eigengewicht des Pumpenaggregats und aller Betriebskräfte aufnehmen
 - Standsicherheit des Pumpenaggregats gewährleistet


6.2 Aufstellung

6.2.1 Aufstellung des Hauswasserautomaten

Vor der Installation ist die Verpackung (wenn vorhanden) zu entfernen und der Hauswasserautomat auf eventuelle Transportschäden zu überprüfen. Als Aufstellungsort ist ein frostsicherer und trockener Raum vorzusehen.



Der Hauswasserautomat darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen betrieben werden. Er muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften aufgestellt und abgeschlossen werden.

 Um Übertragungsgeräusche auf Gebäude-
teile zu vermeiden, empfiehlt es sich, den
Hauswasserautomaten auf einer geräusch-
dämmenden Unterlage aufzustellen.




Abbildung 8: Aufstellraum Seitenansicht




Abbildung 9: Aufstellraum Vorderansicht

⚠ VORSICHT

Den Hauswasserautomaten so aufstellen, dass durch Leckage oder bei Wartungsarbeiten keine Gebäudeteile überflutet werden können.

Zur Erleichterung von Wartungsarbeiten ist ein Mindestinbauraum vorzusehen (→ Abbildung 8).

Ablauf (1) für Leckageflüssigkeit bei Wartungsarbeiten vorsehen.

6.2.2 Elektrischer Anschluss

⚠ VORSICHT

Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann nach den Vorschriften des örtlichen Energieversorgungsunternehmens (EVU) bzw. VDE vorzunehmen.




Abbildung 10: Motorschutzschalter

Zur Absicherung des Motors muss ein Motorschutzschalter (1) eingebaut werden (→ Abbildung 10).

6.2.3 Wasseranschluss

Die Saugleitung (1) ist an den Saugstutzen (2) anzuschließen. In die Saugleitung sollte ein Rückflussverhinderer eingebaut werden.

Die Druckleitung (5) ist an den Druckstutzen (4) anzuschließen.




Abbildung 11: Wasseranschluss

Legende

- 1 Saugleitung
- 2 Saugstutzen
- 3 Brunnen
- 4 Druckanschlusstutzen
- 5 Druckleitung
- 6 Absperrarmatur
- 7 zum Verbraucher

Anschlussdurchmesser:
→ 5.3 Technische Daten, S. 15

i Zum leichteren Entleeren des Hauswasserautomaten empfehlen wir anlagenseitig Absperrarmaturen (6) einzubauen.

⚠ VORSICHT

Bei der Aufstellung und beim Betrieb müssen alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

6.3 Einbau

- Hauswasserautomat auf ein Fundament waagrecht aufschrauben.

 geräuschkämmende Unterlage vorsehen

Sicherungsschraube, Motorwelle anbohren. Sicherungsschraube (4) eindrehen.

- Motor (2) auf die Wippenarme (1) setzen und leicht anziehen.
- Keilriemen auflegen und Motor auf der Wippe ausrichten, bis die Riemenscheiben fluchten.

6.3.1 Einbau Keilriemen




Abbildung 12: Aufstellung mit Druckbehälter

Legende

- 1 Wippenarm
- 2 Motor
- 3 Keilriemenscheibe
- 4 Sicherungsschraube
- 5 Spansschraube
- 6 Motorbefestigungsschraube
- 7 Schraube

- Kleine Keilriemenscheibe (3) entsprechend auf die Motorwelle aufschieben. Die Nabe muss dem Motor zugewandt sein. Zur Aufnahme der

 **VORSICHT**

Die Riemenscheiben müssen genau fluchten, um einen einwandfreien Lauf des Antriebes zu gewährleisten.

(evtl. muss nachgerichtet werden)

- Keilriemen mit Spansschraube (5) spannen.




Abbildung 13: Keilriemen spannen

i Der Keilriemen darf sich nach dem Anspannen noch ca. 1 cm durchdrücken lassen.

- Motorbefestigungsschrauben (6) am Motorsockel festziehen.
- Schrauben (7) der Wippenarme (1) anziehen.
- Ölpeilstab einsetzen.

- 1 Halbschalen
- 2 Schraube
- 3 Bügel
- 4 Schraube
- 5 Wippenachse
- 6 Kurbelgehäuse

6.3.2 Riemenschutz



Der Hauswasserautomat darf nie ohne Riemenschutz betrieben werden!

Nach Wartungsarbeiten immer den Riemenschutz wieder montieren.




Abbildung 14: Riemenschutz

Legende

Einbau Riemenschutz

- Bügel (3) auf die Wippenachse (5) schieben.
- Halbschalen der Schutzvorrichtung (1) in die Nut am Kurbelgehäuse (6) stecken und zusammendrücken (Schnappverbindungen).
- Schutzvorrichtung und Bügel lose verschrauben.
- Schutzvorrichtung ausrichten und die beiden Schrauben (2 und 4) des Bügels anziehen.

Ausbau Riemenschutz

- Schraube (4) lösen und entfernen.
- Riemenschutz auseinanderziehen.



Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Falz des Riemenschutzes in die Nut am Kurbelgehäuse greift.

6.3.3 Einbau Schnüffelventil




Abbildung 15: Schnüffelventil

Legende

1 Schnüffelventil

Schnüffelventil (1) am Gewinde eindichten und in den Pumpenzylinderdeckel einschrauben.

7 Inbetriebnahme / Außerbetriebnahme

7.1 Inbetriebnahme vorbereiten

7.1.1 Automatenausführung feststellen

- Automatenausführung feststellen

i Automatenausführungen sind z. B. Art der Antriebsübersetzung, die Kesselgröße oder der Grenzdruck.

7.1.2 Antriebsgehäuse der Pumpe mit Öl füllen

Wir empfehlen in unseren Kolbenpumpen ausschließlich unser OSNA Getriebeöl zu verwenden. Das OSNA Getriebeöl kann über den Fachhandel bezogen werden.

Das OSNA-Getriebeöl hat die Viskositätsklasse SAE 10W und ist damit für Getriebeöle vergleichsweise dünn. Es entspricht in seinem Fließverhalten gängigen Motorenölen. Dickflüssige Getriebeöle verteilen sich nicht hinlänglich im Getriebe. **Verwenden Sie deshalb keine herkömmlichen Getriebeöle!**

- Schrauben (1) herausdrehen und Gehäusedeckel (2) abnehmen.
- Die erforderliche Ölmenge einfüllen.
- Den Ölstand an der Markierung des Peilstabes (3) kontrollieren.

Ölmenge:

Baureihe L10 - L25	min. 0,25 l
Baureihe LG 100 - LG 400	min. 0,4 l

Getriebeöl gehört nach dem Gebrauch in eine Altölannahmestelle!

Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt!

Jede Beimischung von Fremdölen, wie Lösungsmittel, Brems- und Kühlflüssigkeit ist verboten!

Altöl kann bis zu der von uns bezogenen Menge kostenlos an uns zurückgegeben werden.




Abbildung 16: Antriebsgehäuse der Kolbenpumpe L

Legende

- 1 Schraube
- 2 Gehäusedeckel
- 3 Peilstab
- 4 Pfeil (Drehrichtungspfeil)




Abbildung 17: Antriebsgehäuse der Kolbenpumpe LG

7.2 Inbetriebnahme

7.2.1 Anfüllen der Pumpe

i Bei langen Saugleitungen die ganze Rohrleitung vor der ersten Inbetriebnahme anfüllen.

HINWEIS

Sachschaden durch Trockenlauf!

► Sicherstellen, dass der Hauswasserautomat ordnungsgemäß gefüllt ist.

1. Pumpe und Saugleitung mit Fördermedium füllen.
2. Saugseitige Armatur öffnen.

3. Druckseitige Armatur öffnen.
4. Sicherstellen, dass alle Anschlüsse und Verbindungen dicht sind.




Abbildung 18: Wasserseite

Legende

- 1 Verschlusschraube

⚠ VORSICHT

Prüfen, ob ein ausreichender Wasserstand im Brunnen bzw. Vorlaufbehälter ist.

Der Hauswasserautomat darf nicht ohne Wasser betrieben werden. Die Pumpe läuft trocken und kann hierdurch beschädigt werden.

- Verschlusschrauben (1) herausdrehen.
- In die beiden Füllöffnungen des Druckwindkessels ca. je 3/4 l Förderflüssigkeit einfüllen.
- Verschlusschrauben einschrauben und fest anziehen.

Pumpen-Enddruck	4 bar	6 bar
Einschaltdruck:	2 bar	4 bar
Ausschaltdruck:	3,5 bar	5,5 bar

Tabelle 8: Einstellwerte Druckschalter

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben des Druckschalterherstellers (im Schalterdeckel beiliegend)

7.2.2 Druckschalter einstellen

Der Druckschalter (1) ist werkseitig nicht eingestellt. Folgende Einstellbereiche empfehlen wir beim Einstellen des Druckschalters:




Abbildung 19: Druckschalter

Legende

- 1 Druckschalter
- 2 Schnüffelventil
- 3 Wasserstandsanzeige

7.2.3 Drehrichtungskontrolle

⚠ VORSICHT

Falsche Drehrichtung

=

unzulängliche Schmierung

Der am Gehäuse (gegenüber der Pumpenscheibe) angegossene Pfeil (→ Abbildung 16, S. 24) zeigt die erforderliche Drehrichtung an.

7.2.4 Anfahren des Hauswasserautomaten

- ✓ Hauswasserautomaten korrekt aufgestellt und angeschlossen
- ✓ Pumpe korrekt aufgestellt und angeschlossen
- ✓ Motor korrekt aufgestellt und angeschlossen

- ✓ Motor und Riemen exakt ausgerichtet
- ✓ Alle Anschlüsse spannungsfrei und dichtend angeschlossen
- ✓ Alle Sicherheitseinrichtungen installiert und auf Funktion geprüft
- ✓ Pumpe korrekt vorbereitet, aufgefüllt und entlüftet



Verletzungsgefahr durch laufende Pumpe!

- ▶ Laufende Pumpe nicht berühren.
- ▶ Keine Arbeiten an laufender Pumpe durchführen.



Verletzungsgefahr durch unter Druck stehenden Kessel!

- ▶ Keine Arbeiten am unter Druck stehenden Kessel durchführen.



Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch herausspritzendes Fördermedium!

- ▶ Bei allen Arbeiten an der Pumpe Schutzausrüstung verwenden.

HINWEIS

Sachschaden durch Trockenlauf!

- ▶ Sicherstellen, dass die Pumpe ordnungsgemäß gefüllt ist.

HINWEIS

Saugseitige Armatur vollständig öffnen und nicht zur Regelung des Förderstroms verwenden. Druckseitige Armatur nicht schließen!

HINWEIS

Pumpe nicht gegen geschlossene druckseitige Armatur betreiben.

HINWEIS

Bei geschlossenen Armaturen darf die Kolbenpumpe nicht eingeschaltet werden.




Abbildung 20: Anfahren des Hauswasserautomaten

- Elektromotor einschalten und überprüfen, ob die Pumpe ansaugt. Bei ausbleibender Förderung Pumpe ausschalten und Anfüllvorgang wiederholen (→ 7.2.1 Anfüllen der Pumpe, S. 25).

HINWEIS

Der maximal zulässige Druck von 4 bar (6 bar) darf nicht überschritten werden.

Legende

- 1 Saugleitung (Saughöhe min. 2 m bzw. -0,2 bar)
- 2 anlagenseitige Verbraucher

- Vor Inbetriebnahme überprüfen, ob alle Rohrleitungsverbindungen druckdicht montiert sind. Das Schnüffelventil an der Pumpe muss geschlossen sein.
- Wenn vorhanden anlagenseitige Verbraucher (2) öffnen.

1. Saugseitige Armatur öffnen.
2. Druckseitige Armatur öffnen.
3. Motor einschalten und auf ruhigen Lauf achten.
4. Nach den ersten Belastungen durch Druck prüfen, ob Pumpe dicht ist.
5. An der Packungsstoppbuchse eine leichte Leckage einstellen.

Für einen optimalen Betrieb der Anlage muss am Saugstutzen eine Mindestsaughöhe von 2 m bzw. -0,2 bar vorhanden sein.

Bei anderen Betriebsweisen empfehlen wir Ihnen, sich mit dem OSNA Kundendienst in Verbindung zu setzen.

7.3 Außer Betrieb nehmen



Verletzungsgefahr durch gefährliche Fördermedien!

- ▶ Austretendes Fördermedium sicher auffangen und umweltgerecht entsorgen.

- ▶ Bei Betriebsunterbrechungen folgende Maßnahmen durchführen:

Pumpe wird	Maßnahme
längere Zeit stillgesetzt	▶ Maßnahmen entsprechend dem Fördermedium durchführen
entleert	▶ Saug- und druckseitige Armatur schließen.
demontiert	▶ Motor freischalten und gegen unbefugtes Einschalten sichern.
eingelagert	▶ Maßnahmen zur Lagerung beachten (→ 4.3 Lagern, S. 12).

Tabelle 9: Maßnahmen bei Betriebsunterbrechung

Verhalten des Fördermediums	Dauer der Betriebsunterbrechung (verfahrensabhängig)	
	kurz	lang
Feststoffe sedimentieren	▶ Pumpe spülen.	▶ Pumpe spülen.
erstarrt/gefriert, nicht korrosiv belastend	▶ Pumpe und Gefäße beheizen oder entleeren.	▶ Pumpe und Gefäße entleeren.
erstarrt/gefriert, korrosiv belastend	▶ Pumpe und Gefäße beheizen oder entleeren.	▶ Pumpe und Gefäße entleeren. ▶ Pumpe und Gefäße konservieren.
bleibt flüssig, nicht korrosiv belastend	–	–
bleibt flüssig, korrosiv belastend	–	▶ Pumpe und Gefäße entleeren. ▶ Pumpe und Gefäße konservieren

Tabelle 10: Maßnahmen in Abhängigkeit vom Verhalten des Fördermediums

Bei längerer Stillstandzeit (ca. 2 - 3 Monate) oder Frostgefahr muss der Hauswasserautomat vollkommen entleert werden.

HINWEIS

Diese Arbeiten müssen von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

 **VORSICHT**

Motor bei längerer Stillstandzeit von der elektrischen Stromversorgung trennen.

7.3.1 Pumpe entleeren und Frostsicherung




Abbildung 21: Pumpe entleeren

Legende

- 1 Zylinderdeckelschraube
- 2 Zylinder
- 3 Verbindungsschraube
- 4 Antriebsseite
- 5 Verschlusschraube

- Pumpe abstellen, dann die saugseitige obere Verschlusschraube (5) heraus-schrauben.
- Saug- und Druckleitung lösen.
- Zylinderdeckelschrauben (1) und die Verbindungsschrauben (3) zwischen Antriebseite (4) und Zylinder (2) so weit lösen, dass das restliche in der Pumpe befindliche Wasser an beiden Seiten abläuft.
- Die gelösten Schrauben, sowie Saug- und Druckleitung wieder anziehen.
- Saugseitige Verschlusschraube wieder dicht einschrauben.

7.3.2 Kessel entleeren (Automat)




Abbildung 22: Automat entleeren

Legende

- 1 Verschlusschraube
 2 Ablasshahn

Verschlusschraube (1) am Kessel heraus-schrauben bzw. Ablasshahn (2) öffnen und Kesselinhalt vollständig ablassen.

Sind alle Anschlüsse des Kessels mit Rohrlei-tungen belegt, so empfiehlt es sich, zum leich-teren Entleeren des Kessels, ein zusätzliches Ablassventil einzubauen.

- Nach restlicher Entwässerung sind die gelösten Schrauben an Pumpe und Kes-sel wieder anzuziehen.
- Saugseitige Verschlusschraube wieder dicht einschrauben.

7.4 Wiederinbetriebnahme

⚠ VORSICHT

Bei Wiederinbetriebnahme muss die Pumpe leichtgängig sein.

- Vor Wiederinbetriebnahme muss der Ölstand überprüft werden. Ggf. Öl nachfüllen (→ 8.1.1 Ölstand, S. 32).
- Dichtungsteile der Stopfbuchse auf ein-wandfreie Beschaffenheit überprüfen (→ 8.1.4 Stopfbuchse, S. 34).
- Alle weiteren Arbeitsschritte werden nach 7.2 Inbetriebnahme (S. 25) durch-geführt.

Bei Betriebsunterbrechungen > 1 Jahr fol-gende Maßnahmen vor der Wiederinbetrieb-nahme durchführen:

Stillstandzeit	Maßnahme
> 1 Jahr	▶ Sichtkontrolle auf Leckage
> 2 Jahre	▶ Elastomer-Dichtungen (Flachdichtungen, Runddicht-ringe, Wellendichtringe und Stopfbuchspackungen) wech-seln. ▶ Wälzlager wechseln.

Tabelle 11: Maßnahmen bei längeren Stillstandzeiten

8 Wartung und Instandhaltung

i Für Montagen und Reparaturen stehen geschulte Kundendienstmonteure zur Verfügung. Bei Anforderung einen Fördergutnachweis vorlegen.

(DIN-Sicherheitsdatenblatt oder Unbedenklichkeitsbescheinigung)



Verletzungsgefahr durch laufende Pumpe!

- ▶ Laufende Pumpe nicht berühren.
- ▶ Keine Arbeiten an laufender Pumpe durchführen.



Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch gefährliche Fördermedien!

- ▶ Bei allen Arbeiten an der Pumpe Schutzausrüstung verwenden.



Lebensgefahr durch Stromschlag!

- ▶ Arbeiten an der Elektrik nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchführen lassen.
- ▶ Bei allen Instandhaltungsarbeiten muss die elektrische Stromversorgung ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert sein.

8.1 Instandhaltung

Die OSNA-Kolbenpumpen sind in ihren wesentlichen Bauteilen nahezu wartungsfrei. Um aber eine hohe Betriebssicherheit sicherzustellen, müssen in Intervallen von 2-3 Monaten folgende Überprüfungen durchgeführt werden.

8.1.1 Ölstand




Abbildung 23: Ölstand

Abbildung 24: Keilriemenschutz

Legende

- 1 Peilstab
- 2 Spannschraube

- Ölstand mit Hilfe des Peilstabes (1) kontrollieren. Der erste Ölwechsel muss nach einem Monat Betriebszeit durchgeführt werden
- alle weiteren Ölwechsel alle 3 Jahre.

Neue Keilriemen müssen nach etwa 4 - 5 Wochen Laufzeit mit der Spannschraube (2) (→ Abbildung 23) nachgespannt werden.


Keilriemen und -scheibe müssen öl- und fettfrei bleiben, da der Keilriemen sonst durch Rutschen zerstört werden könnte.

Bei allen Wartungsintervallen Keilriemenspannung überprüfen. Die Überprüfung erfolgt ohne Demontage des Riemenschutzes. Mit einem dünneren Gegenstand (z.B. Schraubendreher) durch den Schlitz im Riemenschutz den Keilriemen herunterdrücken. Der Keilriemen darf sich ca. 1 cm durchdrücken lassen.

8.1.2 Keilriemen



Überprüfung nur bei ausgeschalteter und gesicherter Anlage.



8.1.3 Luftergänzung

i Bei Erreichen des Ausschaltedrucks der Anlage beträgt das Normalverhältnis Luft/Wasser = 1/3 Luft und 2/3 Wasser. Die Luftergänzung erfolgt durch Aufdrehen des Schnüffelventils (→ Abbildung 25).




Abbildung 25: Luftpolsterergänzung

Zur Einhaltung des Schaltspiels ist ein ausreichendes Luftpolster im Druckbehälter

erforderlich. Bei kurzen Einschaltintervallen der Pumpe muss Luft ergänzt werden.



WARNUNG

Das Schnüffelventil muss nach Ergänzen des Luftpolsters wieder geschlossen werden.

8.1.4 Stopfbuchse

Die Stopfbuchse ist mit einer Nutringpackung versehen. Die Packung dichtet automatisch, so dass nur ein leichtes Anziehen der Überwurfmutter (3) von Hand erforderlich ist.




Abbildung 26: Stopfbuchse

Legende

- 1 Stopfbuchskörper
- 2 Stopfbuchspackung (Talgring)
- 3 Stopfbuchsmutter
- 4 Kolbenstange
- 5 Stopfbuchse
- 6 Nutring
- 7 Grundbuchse

Bei undichter Stopfbuchse neue Packung einsetzen. Gleichzeitig Kolbenstange auf einwandfreie Beschaffenheit überprüfen. Verschlossene oder mit Riefen behaftete Kolbenstange führt zu vorzeitiger Zerstörung der Packung.



WARNUNG

Zu festes Anziehen überspannt die Nutringe und führt zur Undichtigkeit der Stopfbuchse.

Montagereihenfolge:

- Talgring
- Nutring
- Nutring
- Talgring

8.2 Wartungsdienst

HINWEIS

Im Abstand von 3 Jahren die Pumpe einer Revision durch einen Fachbetrieb oder den OSNA-Kundendienst unterziehen.

8.2.1 Ölwechsel




Abbildung 27: Ölwechsel

- Ölablassschraube (1) lösen und Öl ablassen.

i Öl in einem Behälter umweltfreundlich auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.

- Ölablassschraube wieder festziehen

i Ölablassschraube neu eindichten!

- Öl einfüllen wie in Abschnitt 8.1.1 Ölstand (S. 32) beschrieben.

8.2.2 Pumpe zum Hersteller senden

- ✓ Pumpe drucklos
- ✓ Pumpe vollständig entleert
- ✓ Elektrische Anschlüsse getrennt und Motor gegen Wiedereinschalten gesichert
- ✓ Manometer mit Zuleitungen und Halterungen demontiert

Reparatur	Maßnahme für Rücksendung
beim Kunden	▶ Schadhafte Bauteile an den Hersteller schicken.
beim Hersteller	▶ Pumpe spülen. ▶ Komplette Pumpe (nicht zerlegt) an den Hersteller schicken.
Mit Garantieanspruch beim Hersteller	▶ Nur wenn Fördermedium gefährlich: Pumpe spülen. ▶ Komplette Pumpe (nicht zerlegt) an den Hersteller schicken.

Tabelle 12: Maßnahmen für Rücksendung

1. Pumpen oder Einzelteile nur mit wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllter Unbedenklichkeitsbescheinigung an den Hersteller schicken. Bei Bedarf Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Hersteller anfordern.

- Anhand Tabelle 12 je nach Reparaturwunsch die erforderlichen Maßnahmen für die Rücksendung beachten.

8.3 Sicherheitsventil

Die OSNA-Kolbenpumpen sind mit einem TÜV-geprüften Sicherheitsventil OSNA - SIOS (→ Abbildung 28) ausgestattet, das sich im Druckwindkessel der Pumpe befindet. Es ist bauteilgeprüft und entspricht damit den Sicherheitsbestimmungen.




Abbildung 28: Sicherheitsventil

OSNA-SIOS-Ventil 4 bar:

weiße Kappe

Nenndruck:	4,0 bar
max. Ausschaltdruck:	3,5 bar
Fördermedium:	Wasser
Temperaturbereich:	0-40° C

OSNA-SIOS-Ventil 6 bar:

rote Kappe

Nenndruck:	6,0 bar
max. Ausschaltdruck:	5,5 bar
Fördermedium:	Wasser
Temperaturbereich:	0-40° C



WARNUNG

Die Kolbenpumpen dürfen ohne Sicherheitsventil nicht betrieben werden.

Mit dem Entfernen der Plombe erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Bei Kolbenpumpen ohne OSNA-SIOS-Sicherheitsventil ist die Anlage gegen Überdruck durch ein TÜV-gerechtes Sicherheitsventil abzusichern.

Um die Funktion des eingebauten OSNA-SIOS-Sicherheitsventils auf Dauer zu gewährleisten, ist es erforderlich, das Ventil ca. alle 6 Monate manuell zu betätigen (Ziehen des Ventilknebel in horizontaler Richtung).

Das SIOS-Ventil spricht an, wenn im Druckwindkessel der Kolbenpumpe ein Druck von 4 bar bzw. 6 bar vorhanden ist. Die Manometeranzeige am Druckkessel darf nicht zugrunde gelegt werden. Die Widerstände durch die

Druckleitung, die Trägheit des Druckschalters und Druckspitzen werden von der Manometeranzeige nicht erfasst. Das Ansprechen kann auch vorzeitig erfolgen, wenn ein zu geringes Luftpolster im Druckwindkessel vorhanden ist.

Die Saugleitung ist steigend zur Pumpe hin zu verlegen.

Liegt Zulaufdruck vor, öffnet das SIOS – Ventil.


Pumpentyp	SIOS 4 bar	SIOS 6 bar	Bemerkungen
L10	x	x	
L15	x	x	
L20	x	x	
L25	x	x	
LG 100	X	X	
LG 200	X	X	

Tabelle 13: Auswahl SIOS-Ventile

9 Störungen, Ursachen, Beseitigung

Ursachen zurückführbar sind, mit dem Hersteller abstimmen!

Störungen, die in der folgenden Tabelle nicht genannt sind, oder nicht auf die angegebenen

Störung	Ursache	Behebung
Pumpe saugt nicht an, fördert kein oder wenig Wasser.	Pumpe ist nicht genügend gefüllt.	Pumpe außer Betrieb nehmen und nochmals füllen, evtl. mehrmals wiederholen.
	Saugleitung nicht vakuumdicht	Saugleitung neu abdichten.
	Ventile verklebt oder undicht.	Windkessel abnehmen und Ventile säubern, evtl. Ventilgummischeiben erneuern, Fachbetrieb einschalten.  Beim Zusammenbau auf richtige Einbaulage der Ventilplatte, Ventiltfänger und der Dichtungen achten. (Ventiltfänger mit Bohrung → druckseitig)
	Saughöhe zu groß.	Mit Mano-Vakuummeter überprüfen, Fachbetrieb einschalten.
	Stopfbuchse undicht.	Stopfbuchse nachziehen oder evtl. erneuern und Kolbenstange überprüfen.
	Kolben und Zylinder verschlissen.	Fachbetrieb einschalten, evtl. wird Sand mitgefördert, Brunnenverhältnisse verbessern.
Pumpe klopft	Luftpolster im Windkessel fehlt.	Prüfen, ob Windkessel undicht, evtl. Dichtung der Verschlusschraube erneuern. Saughöhe vergrößern bzw. an Fachbetrieb wenden. Rückschlagventil in Druckleitung überprüfen. Gummilippe des Schnüffelventils verklebt, erneuern.
	Saugleitung zu lang. Saughöhe zu hoch.	evtl. Saugleitung nächst größerer Rohrdimension verlegen lassen.
	Luftpolster im Druckbehälter fehlt.	evtl. Undichtigkeit durch Abseifen feststellen und beheben. Luftpolster anfüllen.
OSNA-SIOS - Sicherheitsventil spricht an	Kein ausreichendes Luftpolster im Windkessel, Schnüffelventil arbeitet nicht einwandfrei.	evtl. Schaltdrücke reduzieren, Luftergänzung durch Aufdrehen des Schnüffelventils vornehmen.
	Die druckseitigen Widerstände sind zu groß.	Anlage auf Saugbetrieb überprüfen. Fachbetrieb einschalten.

Störung	Ursache	Behebung
Ölaustritt an der Pumpe bzw. am Lager.	evtl. Wellendichtung defekt.	Fachbetrieb hinzuziehen.
Antrieb klopft	Schadhafte Antriebsteile.	Antriebsteile durch Fachbetrieb austauschen lassen.
	Schaden kann entstanden sein durch: <ul style="list-style-type: none"> - mangelhafte Schmierung, - von Schwitzwasser verseiftes Öl, 	Öl wechseln und Belüftung des Aufstellungsortes verbessern.
	falsche Drehrichtung.	Durch Fachbetrieb überprüfen lassen.
Am Schnüffelventil tritt Wasser aus.	Gummilippe des Schnüffelventils defekt.	Gummilippe auswechseln.
Pumpe schaltet bei geringster Wasserentnahme ein. (Bei Betrieb mit zusätzlichem Druckbehälter)	Luftpolster im Druckbehälter fehlt.	Evtl. Undichtigkeit durch Abseifen feststellen und beheben. Luftpolster auffüllen.
Luftaustritt am Zapfhahn.	Zu großes Luftvolumen im Druckbehälter. (Bei Betrieb mit zusätzlichem Druckbehälter)	Luft aus Druckkessel ablassen.
	Saugseitiger Lufteintritt	Fachbetrieb hinzuziehen.
	evtl. ist Entnahme größer als Pumpenleistung.	Fachbetrieb hinzuziehen.
	evtl. Schnüffelventil geöffnet.	Ventil schließen.

Tabelle 14: Störungsursachen

10 Anhang

Die nachfolgenden Ersatzteilzeichnungen dienen nur zur Auffindung der Ersatzteile mit der damit verbundenen Ersatzteilbeschaffung.

10.1 Service, Ersatzteile, Zubehör

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nicht von uns gelieferte Ersatzteile und Zubehör auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte können daher unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften der Kolbenpumpe negativ verändern und dadurch die Sicherheit beeinträchtigen. Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen und Zubehör entstehen, ist jede Haftung und Gewährleistung seitens OSNA ausgeschlossen.

Störungen, die nicht selbst behoben werden können, dürfen nur vom OSNA-Service oder Fachfirmen beseitigt werden. Bitte geben Sie eine genaue Schilderung der Störung, damit sich unser Service-Techniker vorbereiten kann und sich mit den entsprechenden Ersatzteilen ausrüstet. Unseren Service erreichen Sie an der auf der letzten Seite angegebenen Adresse.

Ersatzteile können über den Fachhandel angefordert werden. Die Typenbezeichnung entnehmen Sie bitte dem Typenschild.

Bei eventuellen Garantieansprüchen nennen Sie uns bitte die am Gehäuse befindliche Maschinennummer

**WARNUNG**

Die Ersatzteilbildtafeln dürfen nicht als Montageanleitung verwendet werden.

Hinweise zur Ersatzteilbestellung:

Um Fehllieferungen zu vermeiden, bitten wir Sie um genaue Bestellangaben:

- Typenbezeichnung
- Bezeichnung
- gewünschte Menge
- gewünschte Versandart (z. B. Post, Fracht, Eilfracht, Express, Kurierzustellung)
- genaue Versandanschrift.

10.2 Einzelteile Kolbenpumpen




Abbildung 29: Explosionszeichnung der Kolbenpumpe L

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Gehäuse	47	Druckwindkessel mit SIOS
2	Gehäusedeckel		komplett mit Nr. 48-55
3	O-Ring	48	Verschlusschraube
4	Ölstand-Messstab	49	Dichtring
5	Stopfen	50	Ventilsitz
6	Sechskantschraube	51	Membrane
7	Stopfen	52	Sicherheitsventil (SIOS), 4 bar,
8	Kurbelwelle		komplett mit Nr. 51
9	Sicherungsring		Sicherheitsventil (SIOS), 6 bar
10	Radial-Rillenkugellager		komplett mit Nr. 51
11	Radial-Rillenkugellager	53	Stiftschraube
12	Zylinderschraube mit Schlitz	54	Sechskantmutter
13	Radial-Wellendichtring	55	Sechskantschraube
14	Pleuelstange	56	Flansch
15	Kreuzkopf	57	Flachdichtung
16	Kreuzkopfbolzen	58	Sechskantschraube
17	Keilriemenscheibe pp., komplett mit Nr. 18	59	Scheibe
18	Sechskantschraube mit Mutter	60	Flachdichtung
19	Deckel mit Kolbenstangendurchführung	61	Stopfbuchskörper mit Grundbuchse Nr. 62
20	Lagerdeckel	62	Grundbuchse
21	Sicherungsring	63	Stopfbuchspackung, komplett mit Nr. 64
22	Flachdichtung	64	Nutring
23	Wippenachse ohne Loch	65	Stopfbuchse
24	Wippenachse mit Loch	66	Stopfbuchsmutter
25	Sechskantschraube	67	Kolben
26	Sechskantmutter	68	Kolbenstange
27	Wippenarm	69	Sechskantmutter
28	Sechskantschraube	70	Spritzring
29	Sechskantschraube mit Mutter	71	Keilriemenscheibe mot., komplett mit Nr. 72
30	Scheibe	72	Gewindestift
29	Sechskantschraube mit Mutter	73	Keilriemen
30	Scheibe	74	Sechskantschraube mit Mutter
31	Sechskantschraube mit Mutter	75	Scheibe
32	Pumpenzylinder mit Laufbuchse, Nr. 33		Dichtungssatz komplett mit
33	Laufbuchse		Nr.38,41,45,46,49,57,60
34	Deckel für Pumpenzylinder		
35	Gummilippe		
36	Schnüffelventil (incl. 35 Gummilippe)		
37	Stiftschraube		
38	Dichtring		
39	Hutmutter		
40	Ventilsitz		
41	Ventilplatte		
42	Ventilfänger Druck		
43	Ventilfänger Saug		
44	Sicherungsmutter		
45	Flachdichtung		
46	Flachdichtung		
			Ausführung A
		100	Flachdichtung
		101	Lagerdeckel
		102	Ventilteller
		103	Ventilgehäuse
		104	Druckwindkessel mit SIOS,
			komplett mit Nr. 48-55
		105	Flachdichtung
		106	Flachdichtung
			Dichtungssatz komplett mit
			Nr. 38,41,49,57,60,105,106

Tabelle 15: Teileliste Kolbenpumpe L




Abbildung 30: Explosionszeichnung der Kolbenpumpe LG 100-400

10.3 Einzelteile Hauswasserautomat




Abbildung 31: Explosionszeichnung des Hauswasserautomaten

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Bogen	12	Unterlegformscheibe
2	Rohnippel Gewinde einseitig	13	Sechskantschraube m. Mutter
3	Rohr KMT-Plastik	14	Scheibe
4	Schlauchschelle	15	Motor
5	Druckbehälter	16	Riemenschutz
6	Stopfen	17	Halterung für Riemenschutz
7	Wasserstandsarmatur	18	Sechskantschraube
8	Wasserstandsrohr	19	Scheibe
9	Druckmessgerät	20	Sechskantschraube mit Mutter
10	Rohrdoppelnippel	21	Scheibe
11	Druckschalter	22	Reduktionsnippel

Tabelle 17: Teileliste Hauswasserautomat

10.4 Motoraufbau




Abbildung 32: Explosionszeichnung Motoraufbau

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Motor (Option)	5	Scheibe
2	Riemenschutz	6	Sechskantschraube mit Mutter
3	Halterung für Riemenschutz	7	Scheibe
4	Sechskantschraube		

Tabelle 18: Teileliste Motoraufbau

10.5 Konformitätserklärung gem. EG-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang IIA

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung als Hersteller, dass die nachstehend bezeichneten Maschinenserien in der Bauart, sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen mit allen einschlägigen Bestimmungen der **EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG** konform sind.

Benennung: **HWA L 10/15/20/25, HWA LG 100/200**

Anlagennummer: 170500 - 200000

Weiterhin entspricht die Maschine folgenden weiteren Richtlinien, die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden:

- Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
- EMV-Richtlinie (2014/30/EU)
- Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)

Bei einer nicht mit uns abgestimmten und schriftlich genehmigten Änderung an der Maschine und/oder ihren Schutzeinrichtungen verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.


Angewandte harmonisierte Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden:

- DIN EN 809 : 2012
- DIN EN ISO 12100 : 2011
- DIN EN ISO 13849-1 : 2008
- DIN EN ISO 13857-1 : 2008
- DIN EN 55024 : 2011
- DIN EN 60034 : 2007
- DIN EN 60204-1 : 2009

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen der OSNA-Pumpen GmbH:

Herr Christopher Schmidt
Brückenstraße 3
D-49090 Osnabrück

Osnabrück, den 19.12.2022


Christopher Schmidt (B.SC.)

10.6 Unbedenklichkeitserklärung

Bitte kopieren und mit der Pumpe einsenden!

Unbedenklichkeitserklärung

Gesetzliche Vorschriften verpflichten alle gewerblichen Unternehmen, seine Mitarbeiter bzw. Menschen und die Umwelt vor schädlichen Einwirkungen beim Umgang mit gefährlichen Stoffen zu schützen. Eine Reparatur bzw. Inspektion von Produkten und deren Teilen erfolgt deshalb nur, wenn nachfolgende Erklärung von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal korrekt und vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorliegt. Falls trotz vollständiger Entleerung und Reinigung seitens des Betreibers Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sein sollten, müssen die notwendigen Informationen gegeben werden. Diese Unbedenklichkeitserklärung ist Teil des Reparatur- bzw. Inspektionsauftrags.

Hiermit versichern wir, dass das beiliegende Gerät

Typ: _____

Serien-Nr.: _____

frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen ist. Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind bei der weiteren Handhabung nicht erforderlich. Vor Versand bzw. Bereitstellung wurde das Gerät vollständig entleert sowie außen und innen gründlich gereinigt.

Firma/Institut: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

Name: _____

Position: _____

Datum: _____



**PUMPEN
ANLAGEN
WASSERAUFBEREITUNG
ENGINEERING
DIENSTLEISTUNGEN**

OSNA-Pumpen GmbH
Brückenstraße 3
D-49090 Osnabrück
Telefon: +49 541 1211 – 0
Telefax: +49 541 1211 – 220
Internet: <http://www.osna.de>
E-Mail: info@osna.de

Wir bieten die ganzheitliche Lösung aus einer Hand:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Beratung | - Schulung |
| - Planung | - Wartung |
| - Projektierung | - Reparatur |
| - Montage | |

OSNA – Kundendienst
Notdienst

Tel.: 0541 / 1211 – 254
Tel.: 0171 / 4151674